

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к  
централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Автостоянка для хранения всех видов транспорта (гаражные боксы) по адресу: г.Кострома, 2-ой Береговой проезд, в районе ГК №139
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:010301:425
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	0,5 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Приложение №1  
к договору № \_\_\_\_\_ /ТП/15 от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. о  
подключении (технологическом присоединении) к  
централизованной системе холодного водоснабжения

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

**Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства**

**Заказчик**

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"  
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор \_\_\_\_\_ П. Е. Пылев

Начальник Управления \_\_\_\_\_ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер \_\_\_\_\_ М. Б. Речкин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000  
email: [kgvodokanal@bk.ru](mailto:kgvodokanal@bk.ru)

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

11.04.17г № 2/2217  
на № Б/н от 04.04.17г.

Заместителю начальника  
Управления имущественных и земельных  
отношений Администрации г.Костромы  
Н.С.Смирновой

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе проектируемого объекта по адресу: г.Кострома, ул.2-ой Береговой проезд, в районе ГК №139, с кадастровым номером земельного участка 44:27:010301:425 рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгреб.

Главный инженер



М.Б.Речкин





№ 000018495 от «12» апреля 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155  
АО «Газпром газораспределение Кострома»  
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

**Заявитель:** Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

**Основание для выдачи условий подключения** - запрос Заявителя № ОГ000203983 от 10.04.2017

**Наименование объекта газификации** гаражные боксы

**Месторасположение объекта** 156004, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Береговой 2-й проезд, дом № 3/у в районе ГК №139 (кад. № 44:27:010301:425)

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м<sup>3</sup> /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 480 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - 2,5 года
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м3/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

\_\_\_\_\_  
Заместитель главного инженера  
(наименование должности)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.В. Петров  
Ф.И.О.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Заместителю Начальника Управления  
имущественных и земельных отношений  
Администрации города Костромы  
О. Л. Аристовой  
156005, г. Кострома, Конституции пл., 2

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4  
Тел. (4942) 22-89-34; факс (4942) 22-48-82  
[mbudor@mail.ru](mailto:mbudor@mail.ru)

Исх. № 54 от «16» января 2019 г.

На № б/н от «29» декабря 2018 г.

На Ваш запрос о выдаче информации о технических условиях на земельный участок с кадастровым номером 44:27:010301:425, расположенного по адресу: город Кострома, улица Анатолия Сивцова, 21, информируем Вас:

В рамках Федерального закона от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 184-ФЗ «Об архитектурной деятельности в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, «Правила определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (на которые Вы ссылаетесь при составлении запроса о информации о технических условиях на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения), Постановления Правительства российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» не является гарантирующим предприятием, не имеет утвержденной инвестиционной программы и содержит муниципальные сети ливневой канализации на праве оперативного управления.

В указанном Вами районе города Костромы муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо проектирование и строительство сетей поверхностного водоотведения.

Для обеспечения поверхностного водоотведения, не несущего угрозы подтопления участков застройки и домовладений, находящихся на данной территории, учитывая исключение дополнительной финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты, необходимо проектирование и строительство системы поверхностного водоотведения, что не входит в обязанности

МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» и не предусмотрено видами его деятельности.






Убедительно просим в процессе формирования участков застройки учитывать необходимость строительства сетей, обеспечивающих поверхностное водоотведение от участка застройки, включая начало границ данного участка за счет органов местного самоуправления. При отсутствии муниципальных сетей в непосредственной близости от участков застройки, выдать технические условия на подключение (техническое присоединение) строящихся объектов не представляется возможным.

С уважением,

Директор



А. А. Кудрявцев





Публичное акционерное общество  
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"  
(ПАО "ТГК-2")  
ИНН/КПП 7606053324/997450001  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,  
г. Кострома  
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040  
т. (4852) 58-61-02  
т. (4942) 41-33-01  
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961  
e-mail: kos@tgc-2.ru

13 АПР 2017 № 1000-1701-04/2433  
На б/н от 04.04.2017

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Заместителю начальника  
Управления имущественных и  
земельных отношений  
Администрации города Костромы  
Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!


На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения гаражных боксов, планируемых к строительству на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010301:424 по улице Береговая, в районе ГК № 139, земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:010301:425, 44:27:010301:426 расположенных по адресу: проезд Береговой 2-й, в районе ГК № 139, сообщая, что на Ваше имя письмом от 07.03.2017 №1000-1701-04/1468 была направлена информация об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2» в указанном районе.

Уточняю, что на левом берегу реки Волга от границы Ярославской области до устья реки Кострома на всей территории, ограниченной акваторией Костромского разлива, рекой Кострома и береговой линией реки Волга тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Заместитель главного инженера  
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская  
(4942) 39-62-63







Муниципальное унитарное предприятие  
г. Костромы «Городские сети»  
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019  
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,  
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,  
ИНН/КПП 4401099890/440101001

04.04.2017 № 1458

На № \_\_\_\_\_ б/н от 04.04.2017

*Информационное*

Заместителю начальника Управления  
имущественных и земельных отношений  
Н.С. Смирновой

*Уважаемая Нина Сергеевна!*

На Ваше письмо от 04.04.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:425, расположенного по адресу: г. Кострома, пр. Береговой 2-й, в районе ГК № 139, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н.И. Пушкин



14.01.2019На 45-ЦОК-19

№

с/ср-кк/5-3119/4

от

10.01.2019

Заместителю начальника  
Управления имущественных и  
земельных отношений  
Администрации города Костромы  
О.Л. Аристовой

пл. Конституции, д.2,  
г. Кострома, Костромская обл.,  
Россия 156005

О предоставлении информации

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 10.01.2019 № 45-ЦОК-19, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:010301:425, расположенному по адресу: Костромская область г. Кострома, улица Анатолия Сивцова, 21, с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения.

По состоянию на 11.01.2019 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 5 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год».

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго



Е.А. Смирнов

