



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  
Мира пр., д. 53, г. Кострома, 156961  
Тел. (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43  
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115  
e-mail: [kostromaenergo@mrsk-1.ru](mailto:kostromaenergo@mrsk-1.ru),  
<http://www.mrsk-1.ru>  
ОКПО 00102433, ОГРН 1046900099498  
ИНН/КПП 6901067107/440102001

Об.оч.заяв. № 1191-мк/5-3/1654

На № 1087-ЦОК-20 от 23.03.2020

Исполняющему обязанности  
заместителя начальника  
Управления имущественных и  
земельных отношений  
Администрации города Костромы  
В.А. Назаровой

Конституции пл., д.2  
г. Кострома, Костромская обл.,  
Россия 156005

О возможности присоединения

Уважаемая Вера Андреевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение  
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города  
Костромы от 23.03.2020 № 1087-ЦОК-20, с просьбой предоставить информацию для  
организации проведения аукциона о возможности подключения  
энергопринимающих устройств по следующим земельным участкам:

№ п/п	Адрес	Кадастровый номер	Площадь (кв.м.)
1	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:157	1117
2	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:158	1495
3	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:159	1250
4	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:160	1422
5	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:161	1319
6	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:162	1494
7	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:163	1484
8	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:164	1481
9	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:165	1498
10	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:166	1168
11	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:167	1155
12	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:168	1490

13	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:169	1191
14	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:170	1191
15	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:171	1449
16	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:172	1459
17	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:174	1274
18	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:175	1494
19	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:176	1461
20	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:177	1438
21	г. Кострома, в районе п. Рыбное	44:27:090214:178	1490

По состоянию на 24.03.2020 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года № 19/413 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 год».

И.о. первого заместителя директора –  
главного инженера филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.Н. Мелузов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

**«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000  
email: kgvodokanal@bk.ru

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

*25.01.2021 г. № ИСР Д. П. / 333*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Кострома ул.Парусная, земельный участок, 8
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:090214:176
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п.16 пост.Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Граница земельного участка по адресу: г.Кострома, ул.Парусная, земельный участок 8
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер



С. И. Мастаков

Исполнитель Кузьменко К.А.  
Тел. 37-19-13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☞ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000  
email: [kgvodokanal@bk.ru](mailto:kgvodokanal@bk.ru)

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

№ 02.11/ 334

от 25.01.2021г.

на №

от

Заместителю начальника УИ и ЗО  
Администрации г. Костромы,  
О.Л.Аристовой

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Парусная, земельный участок 8 (кадастровый номер земельного участка: 44:27:090214:176), рекомендуем заявителю предусмотреть устройство герметичного водонепроницаемого выгребя.

Устройство выгребов должно удовлетворять требованиям "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).

/ Главный инженер



С.И. Мастаков

Исп. Кузьменко К.А.  
44-03-22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000  
email: [vodokanal@kosgvk.ru](mailto:vodokanal@kosgvk.ru)

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г. Кострома, в районе поселка Рыбное, к.н. 44:27:090214:176, площадью 1461 кв.м.

№ 02.11/1329 от 11.03.2020

Управление имущественных и  
земельных отношений

(наименование организации)

В данном районе муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо спроектировать и построить коллекторы ливневой канализации указанного района, в который выполнить врезку.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Разрешение на сброс и место сброса поверхностных стоков согласовать в природоохранных учреждениях и организациях. Оформить и получить разрешение на сброс.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Проект согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в технический отдел МУП города Костромы «Костромагорводоканал».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

/ Главный инженер



С. И. Мастаков



№ 000030362 от «30» сентября 2021 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155  
АО «Газпром газораспределение Кострома»  
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения**

**Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы**

**Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000318432 от 30.09.2021**

**Наименование объекта газификации индивидуальный жилой дом**

**Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Парусная ул, д.8 (Кад. № 3.У. 44:27:090214:176)**

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м<sup>3</sup> /час.
2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3. Срок действия технических условий - до 14.01.2022 г. (70 рабочих дней)
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м<sup>3</sup>/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель начальника  
производственно-технического  
отдела

(наименование должности)

(подпись)

А.И. Шмакова

Ф.И.О.