

13.12.2016
На 7463-ЦОК-16№ МРСК-КМ/7/8116/3
от 06.12.2016

Заместителю Начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Н.С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения


Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:2714 по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, 124д, площадью 5654 кв.м., с видом разрешенного использования: предприятия автосервиса, для организации проведения аукциона по данному земельному участку.

По состоянию на 06.12.2016 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 50 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 августа 2016 года №16/117 «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.А. Чутков

№ 2/6965 от 22.11.10

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/16 от "___" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведенияТехнические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Предприятие автосервиса по адресу: г.Кострома, ул.Галичская, 124 д
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:060301:2714
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Канализационный колодец на границе земельного участка
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "____" "____" 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	1 м3/сут Режим водоотведения -- круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

Заказчик

УИ и ЗО Администрации г.Костромы


"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин



№ 2/6964 от 28.11.16

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/16 от "____" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения**

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Предприятие автосервиса по адресу: г.Кострома, ул.Галицкая, 124 д
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:060301:2714
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб , запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	1 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от " ____ " _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

**Организация водопроводно-
канализационного хозяйства**

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин



№ 000017409 от «25» ноября 2016 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000197819 от 24.11.2016

Наименование объекта газификации предприятия автосервиса

Месторасположение объекта Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г, Галичская ул., д.124Д

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15,0 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 670 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 3 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")

ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

06 ФЕВ 2017

№ 1000-1401-04/694

На б/н от 16.01.2017

О выдаче технических условий

Начальнику Управления

имущественных и земельных

отношений Администрации города

Костромы

Д. Ю. Виноградову

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения предприятия автосервиса, планируемого к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: улица Галичская, 124д, сообщаем, что в настоящее время для подключения объекта отсутствует резерв пропускной способности существующих сетей.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в выдаче технических условий отказываем.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63





Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП-4401099890/440101001

14.02.2017 № 581

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

На № 6/н от 03.02.2017

Информационное

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 03.02.2017 за № 6/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:060301:2714, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, 124д, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н.И. Пушкин

Н.И. Пушкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации предприятия
автосервиса (S_{участка}=5654 кв.м.), расположенного по адресу: город
Кострома, улица Галичская, 124д, кадастровый номер 44:27:060301:2714.


№ 409 А от 21.12.2016 г.

Управление имущественных и
земельных отношений
(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве объектов предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей ее территории. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки. При строительстве автомойки, исключить попадание стоков с ее постов в систему ливневой канализации.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс ливневых стоков выполнить в открытую часть коллектора «р. Черная». Место сброса оборудовать оголовком. Выполнить прочистку русла от места сброса до улицы Ю. Смирнова.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления, обеспечивающих очистку поверхностных стоков от ГСМ и ПАВ.
5. Пропускную способность ЛОС определить проектом
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов

В. Н. Машанов
22-67-82

