

**МРСК ЦЕНТРА**

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156961
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

18.11.2016
На 7039-ЦОК-16

№ МРСК-КМ/7/7458/2
от 15.11.2016

Заместителю Начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Н.С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение от 15.11.2016 №7039-ЦОК-16 Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061101:505, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Галичское, 48, для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видами разрешенного использования: промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием предприятия; объекты оптовой, оптово-розничной торговли; автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой.

По состоянию на 15.11.2016 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 100 кВт, II категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 августа 2016 года №16/117 «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к

распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологическое присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»



А.А. Чутков

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования: г.Кострома, Галичское шоссе, д.48
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:060101:505
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	2 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Прибор учёта должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "____" "____" 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

**Организация водопроводно-
канализационного хозяйства**

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы


"__" ____ 20__ г.

"__" ____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин



№ 2/6569 от 09.11.16

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/16 от "____" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования: г. Кострома, Галичское шоссе, д. 48
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:060101:505
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г. Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Канализационный колодец на границе земельного участка
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "___" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод:	2 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объема сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д. Ю. Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин





№ 000017257 от «09» ноября 2016 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000196556 от 03.11.2016

Наименование объекта газификации Объекты согласно видов разрешенного использования земельного участка

Месторасположение объекта Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г, Галичское ш, д.48

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 670 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 3 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")

ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

22 НОЯ 2016

№ 1000-1401-04/4125

На б/н от 28.10.2016

О выдаче технических условий

Заместителю начальника

Управления имущественных и

земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: шоссе Галичское, 48, сообщаем, что в настоящее время для подключения объектов отсутствует резерв пропускной способности существующих сетей.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в выдаче технических условий отказываем.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы	
ВХ. №	
«	20





МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации промышленных и коммунально-складских предприятий объектов IV, V класса опасности; объектов административного назначения, связанных с обслуживанием предприятия; офисных объектов делового и коммерческого назначения, связанных с обслуживанием предприятия; объектов оптовой; оптово-розничной торговли; автостоянок для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный ($S_{участка}=26000$ кв.м.) расположенных по адресу: город Кострома, шоссе Галичское, 48.

№ 326 А от 21.11.2016 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве объектов предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории застройки. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Индустриальной. Выполнить замену колодца, в который будет выполнена врезка, на железобетонный.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления.
5. Пропускную способность ЛОС определить проектом
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов