

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

✉ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, в районе 42ж, к.н.: 44:27:060901:1338, площадью 30 м².

№ 02.11/6112 от 28.08.2023 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец сетей ливневой канализации, расположенных по улице Индустриальной. Выполнить ремонт колодца, в который будет произведен сброс.
4. При проектировании предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения, с очисткой от ГСМ и ПАВ.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Рабочую документацию согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. Строительство сетей ливневой канализации будет осуществляться согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе ливневой канализации.

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

И. О. главного инженера



Д. А. Репин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☒ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

28.08.2023 г. № исх.02.11/6124 д
На № б/н от 24.08.2023

Начальнику Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Н.А. Сентемовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 24.08.2023 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Индустриальная, в районе земельного участка 42ж (кадастровый номер земельного участка 44:27:060901:1338), к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения имеется. Максимальная нагрузка в точке подключения - 3 м³/сут, режим водоснабжения и водоотведения - круглосуточный.

Одновременно сообщаем, что ближайшие муниципальные сети холодного водоснабжения и водоотведения проходят по ул. Индустриальная.

И.о. главного инженера



Репин Д.А.



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

29.08.2023 № ИС-15/1006

на № 874 от 24.08.2023

Начальнику Управления
имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

Н.А. Сентемовой

Конституции пл., д. 2,
г. Кострома, 156005

*О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа*

Уважаемая Надежда Александровна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1338, площадью 30 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, улица Индустриальная, в районе земельного участка 42ж, является распределительный газопровод высокого давления диаметром 530 мм по ул. Индустриальной в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – Первый заместитель
генерального директора

И.С. Смирнов

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942)39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/440132001

18 АВГ 2023

№ 4201/1359-2023

На б/н от 16.08.2023

Об отсутствии технической
возможности подключения

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваши запросы об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:060901:1336; 44:27:060901:1337; 44:27:060901:1338; 44:27:060901:1339 по адресу: ул. Индустриальная, 42ж сообщаем, что данная территория ограничена с западной стороны автомобильной дорогой по ул. Индустриальная, с северной стороны поселком «Высоковский», с восточной стороны гаражным кооперативом, лесным массивом и водосемом.

В соответствии с абзацем 6 пункта 25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», (утв. постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2115) в случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствие технологических коридоров для организации подключения, техническая возможность подключения вышеупомянутого объекта капитального строительства отсутствует.

Директор
Костромских тепловых сетей

И. В. Шилова

Анна Григорьевна Лисина
(4942) 649-276