

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☒ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

09.10.24 г. № исх.02.11/ 7296 Д

На № б/н от 03.10.2024

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации г. Костромы

О.Л. Аристовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по Вашему запросу от 03.10.2024 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям ливневой канализации земельного участка с кадастровым номером 44:27:090214:158 по адресу: г. Кострома, ул. Прибрежная, з/у №20, сообщает, что в указанном районе муниципальные закрытые сети ливневой канализации отсутствуют.

Директор
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал»

 П.Е. Пылев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

07.10.24 г. № исх.02.11/70219

На № б/н от 03.10.2024

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений
Администрации г. Костромы

О.Л. Аристовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 03.10.2024 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Прибрежная, земельный участок 20 (кадастровый номер земельного участка 44:27:090214:158), к централизованным сетям холодного водоснабжения возможно выполнить через частные сети. Максимальная нагрузка в точке подключения - 1 м³/сут, режим водоснабжения - круглосуточный. Возможность подключения (технологического присоединения) указанных объектов к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанный земельный участок расположен в границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений поверхностного источника питьевого водоснабжения. Согласно пункта 3.2.3.2 СанПиН и п.2.2.2 Постановления в границах II, III поясов ЗСО предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Главный инженер



И.Н. Нечаев



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-58-82
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 55213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

СР № 10.0024 № ИС-15/5400
на № 5/н от 03.10.2024

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

О.Л. Аристовой

Конституции пл., д. 2,
г. Кострома, 156005

*О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа*


Уважаемая Оксана Леонидовна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:090214:158, площадью 1495 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, улица Прибрежная, земельный участок 20, является распределительный газопровод высокого давления диаметром 63 в п. Козелино г. Костромы.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – Первый заместитель
генерального директора


И.С. Смирнов

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09




Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.:(4942)39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

07 ОКТ 2024

ИНН 7606053304 КПП 7606053304

№

1007/1394-2024

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.
На б/н от 03.10.2024г.

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваши запросы о направлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
- 44:27:090214:159; 44:27:090214:158; 44:27:090214:165; 44:27:090214:162;
44:27:090214:163; 44:27:090214:164; 44:27:090214:160 (ул. Прибрежная, земельные участки №№ 18,20,22,24,26, 28,30);
- 44:27:090214:171; 44:27:090214:174 (проезд Лазурный, земельные участки №№2,4), сообщаем, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы на территории кадастрового квартала 44:27:090214 тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют.

Директор
Костромских тепловых сетей

И. В. Шипова

Анна Григорьевна Лисина
(4942) 649-276



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта: gorsetkos@yandex.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

Начальнику Управления, главному
архитектору г. Костромы
Управление архитектуры и
градостроительства

Козыреву А.В.

г. Кострома, пл. Конституции, д.2

«11» 10. 2024 г. № 13-01/04496

На № 09097 от 4 октября 2024 г.

О возможности подключения
(технологического присоединения по адресу: г.
Кострома, улица Прибрежная, з. у. 20)

Уважаемый Алексей Викторович!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090214:158 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прибрежная, з. у. 20 сообщая, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных в указанном районе – отсутствует, в виду отсутствия муниципальных сетей теплоснабжения.

Заместитель главного инженера по
развитию

А.В. Евтухов

исп. Краев А.А.
49-38-58

