

Соловьев
С.И.

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование сетей ливневой канализации объекта, расположенного по адресу:
г. Кострома, мкр. Якиманиха, в р-не ГК №42 площадью 25 м², кадастровый номер
44:27:040328:2903.

№ 02.11/1013д от 15.02.2023 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)


1. При проектировании объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить расчётом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец сетей ливневой канализации, диаметром 1000 мм, расположенных в районе ГК №42 мкр. Якиманиха. Выполнить замену колодца, в который будет осуществлена врезка, на железобетонный.
4. При проектировании предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения с очисткой от ГСМ.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Проект (рабочую документацию) согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. Строительство сетей ливневой канализации будет осуществляться согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе ливневой канализации.

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

Главный инженер

С.И. Мастаков

С. И. Мастаков



Скворцова А.С.

[Signature]

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ **Улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000**
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ **(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18**
ИНН 4401000622 КПП 440101001

16.02.2023 г. № исх.02.11/1056д

На № б/н от 13.02.2023
«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений
Администрации г. Костромы
О.Л. Аристовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 13.02.2023 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, микрорайон Якиманиха, в районе ГК №42, с кадастровым номером 44:27:040328:2903 имеется.

Максимальная нагрузка в точке подключения - 2 м³/сут.

Режим водоснабжения и водоотведения - круглосуточный.

Зам. главного инженера



В. С. Потехин



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Кострома»
(АО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел. : +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 03274726, ОГРН 1024400528041, ИНН 4400000193, КПП 440101001

16.02.2023 № ИС-15/959

на № 5/н от 13.02.2023

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

О.Л. Аристовой

Конституции пл., д. 2,
г. Кострома, 156005

*О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа*

Уважаемая Оксана Леонидовна!

В ответ на Ваш запрос АО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:040328:2903, площадью 25 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, микрорайон Якиманиха, в районе ГК №42, является распределительный газопровод низкого давления диаметром 114 в микрорайоне Якиманиха в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

И.С. Смирнов

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

п. 5 ИЮН 2023

№ 4201/888-2023

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

На б/н от 20.03.2023г.

О возможности подключения к СГ

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваш запрос об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27: 040328: 2903 по адресу: микрорайон Якиманиха, ГК №42 сообщая, что в районе указанного адреса проложены тепловые сети иного собственника – МУП г. Костромы «Городские сети».

По вопросу об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на данном земельном участке просим обращаться к владельцу тепловых сетей.

Директор
Костромских тепловых сетей

И. В. Шиннова



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта: gorsetkos@yandex.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

«29» 06. 2023 г. № 13-09/01364


На № ВХ-02026/2023 от 14 июня 2023 г.

О возможности подключения (технологического присоединения) объектов кап. строительства на земельном участке 44:27:040328:2903 по адресу: г. Кострома, мкр. Якиманиха, в районе ГК № 42

Уважаемая Оксана Леонидовна!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040328:2903 по адресу: г. Кострома, мкр. Якиманиха, в районе ГК № 42 сообщаем, что муниципальные тепловые сети от источника теплоснабжения – Костромская ТЭЦ-1 по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, 11 расположены в районе многоквартирных домов №№10,12,14 мкр. Якиманиха. В целях определения технической возможности подключения требуется предоставление информации о необходимой суммарной тепловой нагрузке по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение), параметрах теплоносителя (давление и температура), режиме теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.), а также сроке, в течение которого планируется обращение к теплоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок.

Директор



Шлимаков Я.А.
раб.: 493897, вн.: 244



Заместителю начальника
Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

Аристовой О.Л.

156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2