



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта: gorseti@org.kostroma.gov.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

« 17 МАР 2026 г. № 13-01/01009

На № ВХ-01666/2026 от 13 марта 2026 г.

О возможности подключения
(технологического присоединения) по адресу:
г. Кострома, ш. Кинешемское, з.у. 1а

Уважаемая Елена Сергеевна!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:725 по адресу: Костромская область, город Кострома, ш. Кинешемское, з.у. 1а, сообщаю, что возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в указанном районе – отсутствует, ввиду отсутствия муниципальных сетей теплоснабжения.

Заместитель главного инженера по
развитию

А.В. Евтухов

Маянцева Н.В.
раб.:(4942) 49-38-50, вн.:149



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, г. Кострома, 156000

телефон: 8 (4942) 31-37-68, 31-28-91

факс: 8 (4942) 31-15-18

ИНН 4401000622 КПП 440101001

email: vodokanal@kosgvk.ru

14.03.2026 № Исх 02.11/156-1

на № б/н от 13.03.2026 г

Начальнику отдела по выдаче исходно-
разрешительной документации
Управления архитектуры и
градостроительства
Администрации города Костромы
Л.В.Мордзенко

156005, г.Кострома,
пл.Конституции, д.2

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по Вашему запросу от 13.03.2026 год сообщает, что в районе объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке по адресу: г. Кострома, ш.Кинешемское,з/у 1а , кадастровый номер здания 44:27:061202:725 муниципальные сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Главный инженер



И.Н.Нечаев

исп.Куванова Т.М.

44-03-26



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнечная, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

№ ИС-03.2026 № ИС-15/1326
на № 6/К от 13.03.2026

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации
Управления архитектуры и
градостроительства
Администрации города Костромы

Л.В. Мордзенко

Конституции пл., 2,
г. Кострома, 156005

**О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа**

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:061202:725 по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, з/у 1а, является распределительный газопровод высокого давления 2 категории диаметром 426 мм по ш. Кинешемскому в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

**Главный инженер – Первый заместитель
генерального директора**

И.С. Смирнов

Н.Н. Лебедева
(4942) 49-11-09

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: info@vodokanal44.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

18. 03. 2026 г. № исх.02.11/1587 д

На № б/н от 13.03.2026

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Начальнику отдела по выдаче
исходно - разрешительной
документации
УА и Г Администрации г. Костромы

Л.В. Мордзенко

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по Вашему запросу о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям ливневой канализации земельного участка с кадастровым номером 44:27:061202:725, по адресу: г. Кострома, шоссе Кинешемское, з.у. 1а сообщает, что ближайшая муниципальная сеть ливневой канализации проходит по ул. Локомотивная. Техническая возможность подключения будет определена при проектировании. На стадии проектирования необходимо произвести согласование трассировки проектируемой сети ливневой канализации с владельцами отмежеванных частных территорий.

Одновременно сообщаем о необходимости заключения договора на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации, а также о необходимости выполнения очистки поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях заводского изготовления.

Главный инженер



Нечаев И.Н.



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 649-041
E-mail: kts@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/440132001

23.03.2026 № Исх4201/341-2026

На б/н от 13.03.2026

о возможности подключения

Начальнику отдела по выдаче исходно-
разрешительной документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваш запрос о направлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:725 по адресу: Кинешемское шоссе, земельный участок №1 «А», сообщаем, что в районе указанного адреса в западном и восточном направлении от границ настоящего земельного участка проложены железнодорожные пути общего и специального пользования.

В соответствии с абзацем 6 пункта 25 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению..., утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. №2115, в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует.

На основании вышеизложенного, возможность подключения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:725 по адресу: Кинешемское шоссе, земельный участок №1 «А», - отсутствует.

Директор
Костромских тепловых сетей

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


Сертификат 80361728a105b37d2f0809580c5ba8a5
Владелец Янова Елена Сергеевна
Действителен с 28.05.25 14:49:46 по 21.08.26 14:49:46



И. В. Шипова