



Публичное акционерное общество  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»  
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети  
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38  
Тел.: (4942)64-90-41  
E-mail: kts@tgc-2.ru  
ИНН/КПП 7606053324/440132001

16 СЕН 2025

№ 4201/1160-2025

На б/н от 12.09.2025  
На б/н от 12.09.2025  
На б/н от 12.09.2025

Об отсутствии технической  
возможности подключения

Начальнику отдела по выдаче  
исходно-разрешительной  
документации Управления  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города Костромы  
Мордзенко Л. В.

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваши запросы о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:060901:1341; 44:27:060901:1342; 44:27:060901:1343, по адресу: улица Индустриальная, 42и, сообщаем, что данная территория ограничена с западной стороны автомобильной дорогой по ул. Индустриальная, с северной стороны поселком «Высоковский», с южной и юго-восточной сторонами гаражным кооперативом, лесным массивом и водоемом.

В соответствии с абзацем 6 пункта 25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», (утв. постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2115) в случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствие технологических коридоров для организации подключения, техническая возможность подключения вышеупомянутого объекта капитального строительства отсутствует.

Директор  
Костромских тепловых сетей

И. В. Шипова

Светлана Георгиевна Чмырева  
(4942) 649-161

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

Улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000  
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

16.09.25 № исх.02.11/6480

На № 10539 от 12.09.2025

«Информация о возможности подключения»  
(технологического присоединения)

Начальнику отдела по выдаче  
исходно - разрешительной  
документации  
УА и Г Администрации г. Костромы

Л.В.Мордзенко

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по Вашему запросу о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям ливневой канализации земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1343 по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, земельный участок 42и/7 сообщает, что ближайшая муниципальная сеть ливневой канализации проходит по адресу: г. Кострома, ул.Индустриальная. Техническая возможность подключения будет определена при проектировании.

Одновременно сообщаем о необходимости заключения договора на технологическое присоединение к сетям ливневой канализации, а также о необходимости выполнения очистки поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях заводского изготовления.

Главный инженер



Нечаев И.Н.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000  
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

16 СЕН 2025

г. № исх.02.11/ 6443 д

На № 10539 от 12.09.2025

Начальнику отдела по выдаче  
исходно - разрешительной  
документации  
УА и Г Администрации г. Костромы

«Информация о возможности подключения»  
(технологического присоединения)

Л.В. Мордзенко

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 12.09.2025 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, улица Индустриальная, 42и/7 (кадастровый номер земельного участка 44:27:060901:1343) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения имеется при условии согласования с собственниками сетей.

Максимальная нагрузка в точке подключения - 1 м<sup>3</sup>/сут, режим водоснабжения круглосуточный.

Главный инженер



И.Н. Нечаев



Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром газораспределение Кострома»  
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,  
Костромская область, Российская Федерация, 156005  
тел.: +7 (4942) 49-71-00; факс: +7 (4942) 31-56-92  
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

14.09.2025 № ИС-154711  
на № 5/Н от 12.09.2025

31.17  
Начальнику отдела по выдаче  
исходно-разрешительной  
документации  
Управления архитектуры и  
градостроительства  
Администрации города Костромы

Л.В. Мордзенко

Конституции пл., 2,  
г. Кострома, 156005

О подтверждении технической возможности  
транспортировки природного газа

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:060901:1343 по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 42и/7, является распределительный газопровод высокого давления диаметром 530 мм по ул. Индустриальной в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – Первый заместитель  
генерального директора

И.С. Смирнов

А.И. Терентьев  
(4942) 49-11-09

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат 80361728a105b37d2f0809580c5ba8a5  
Владелец Янова Елена Сергеевна  
Действителен с 28.05.25 14:49:46 по 21.08.26 14:49:46